

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
 Главное управление МЧС России по Кировской области  
 ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 Вятскополянского района и города Вятские Поляны  
 ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

**Предписание № 47/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению  
 детский сад "Калинка" пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области,  
 заведующей МКДОУ детский сад "Калинка" пгт Красная Поляна  
 Вятскополянского района Кировской области Мироновой Елене Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 47 от 25.06.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 08 июля 2021 г., 09 час. 00 мин. по 08 июля 2021 г., 16 час. 00 мин., с 12 июля 2021 г., 15 час. 00 мин. по 12 июля 2021 г., 16 час. 00 мин., с 13 июля 2021 г., 10 час. 00 мин. по 13 июля 2021 г., проведена плановая выездная проверка

заместителем начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – заместителем главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад "Калинка" пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области по адресам: Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Радужная, 3, ул. Дружбы, 11, ул. Калинина, 13.

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: заведующая МКДОУ детский сад "Калинка" пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области Миронова Елена Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Радужная, 3, ул. Дружбы, 11, ул. Калинина, 13</b>				
1.	В зданиях и помещениях, на путях эвакуации (в групповых ячейках, на лестничных площадках и коридорах) отсутствует аварийное эвакуационное освещение. Имеющиеся аварийное эвакуационное освещение расположенные на лестничных клетках и коридо-	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89; ППР в РФ п.37; СП 1.13130. п. 4.3.12; СП 52.13330 п. 7.6.3.	02.08.2022	



	рах в нерабочем состоянии.			
2.	Не проведена обработка огнезащитным составом горючих элементов чердачного покрытия (стропила, обрешетки) зданий.	СП 2.13130.2020 п.5.4.5; ППР в РФ п. 13.	02.08.2022	
3.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правительство Российской Федерации Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ) п.17	02.08.2022	
4.	У дежурного персонала в зданиях отсутствует исправные ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	ППР в РФ п.30	02.08.2022	
<b>Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Радужная, 3</b>				
5.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими противопожарными преградами. Помещения детского сада Ф1.1. не разделено противопожарными преградами с помещениями школы искусств Ф4.1.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 4.13130 п. 4.2.	02.08.2022	
6.	Помещение гладильной не разделена противопожарными преградами от других помещений детского сада. Из помещения гладильной не заделана негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями.	СП 4.13130 п. 5.2.6; ППР в РФ п.15.	02.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору  
Мухаметзянов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

“ 13 ” июля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*заведующий*  
(должность)

*В.М. Миронов*  
(фамилия, инициалы)

“ 13 ” июля 20 21 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, ул. Красная Поляна, д. 13

г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, ул. Красная Поляна, д. 13

г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, ул. Красная Поляна, д. 13

№	Вид нарушения	Содержание	Ссылка на нормативный документ	Ссылка на нормативный документ
1	Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановочных изделий	Отсутствует инструкция по эксплуатации электроустановочных изделий	ФЗ-123	ФЗ-123
2	Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановочных изделий	Отсутствует инструкция по эксплуатации электроустановочных изделий	ФЗ-123	ФЗ-123

г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, ул. Красная Поляна, д. 13

г. Вятские Поляны, Вятскополянский район, ул. Красная Поляна, д. 13