

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отдел надзорной деятельности Вятскополянского района и города Вятские Поляны
ул. Гагарина, 7, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

Предписание № 75 /1/ 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Калинка»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области,
заведующему муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом
«Калинка» Мироновой Елене Михайловне

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 75 от 27.04.2015г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. до 9 ч 30 мин. 02.06.2015г.; с 10 ч 30 мин. по 11 ч 00 мин. 23.06.2015г. проведена **внеплановая выездная** проверка государственным инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору майором внутренней службы Георгиевым Игорем Германовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Калинка» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области,
пгт. Красная Поляна, ул. Радужная, 3

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом «Калинка» Мироновой Еленой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Учитывая, что в ходе проведения проверки юридического лица выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Калинка» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, заведующему муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским садом «Калинка» Мироновой Еленой Михайловной выдается обязательное для исполнения предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Подшивки карнизных свесов чердачных покрытий, выступающих за пределы здания части кровли, выполнены из горючих материалов	ч.1 ст.151 123-ФЗ; СНиП 21-01-97* п.п. 7.15, 7.1; СП 2.13130.2012 п. 5.4.5	01.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.




Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Георгиев И.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)



" 23 " июня 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:




 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

" 23 " 06 20 15 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65. г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-67
E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01

№	Дата	Содержание	Исполнено
1	01.03.2015
2
3
4
5