



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42
E-mail: kirov@zural.gosnadzor.ru, [http: www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru)

612950 Кировская обл., Вятскополянский
р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Радужная, 8
(место составления акта)

25 мая 2018 года
(дата составления акта)

10 часов 10 минут
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ №22-37/106

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Кировской области Западно-Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ибрагимов Н.М.
(должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 25 мая 2018 г. № 22-37/106 в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка»
пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в присутствии: директора Мироновой Е.М.

(должность, фамилия, инициалы законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ
устранить выявленные нарушения

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Срок устранения нарушения
1.	Не обеспечено наличие в объеме, предусмотренном правилами, технической документации. А именно, отсутствуют: - однолинейная схема первичных электрических соединений в зданиях детских садов; - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП;	15.10.2018
2.	Не представлены протокола проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току КЗ в электроустановках.	п.2.7.16. ПТЭЭП	15.08.2018

3.	Отсутствует аттестованный электротехнический персонал для обслуживания и ремонта электроустановок.	п.1.2.1 ПТЭЭП	15.10.2018
4.	В здании корпуса №1 в распределительном щите ЩР 1 отсутствует защитная крышка, предусмотренная заводом изготовителем, токоведущие части не ограждены от случайных прикосновений.	п.1.1.20 Правил устройства электроустановок, седьмое издание. п.2.2.4. ПТЭЭП	15.08.2018
5.	На кухне корпуса №1 токоведущие части автоматического выключателя электроплиты не ограждены от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	15.08.2018
6.	На кухне корпуса №1 отходящие силовые кабели от автоматического выключателя АП 50 водонагревателя не защищены от механических повреждений.	п.2.1.47. Правил устройства электроустановок, шестое издание.	15.08.2018
7.	В здании корпуса №3 в ответвительной коробке линии освещения прачечной соединения концов проводов не заизолированы, токоведущие части не ограждены от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	30.05.2018
8	В здании корпуса №3 в комнате столяра кабели линий освещения и розеток не защищены от механических повреждений.	п.2.1.47. Правил устройства электроустановок, шестое издание.	15.10.2018
9	В здании корпуса №3 в комнате столяра расстояние при параллельной прокладке кабеля линии освещения второго этажа от щита освещения и труб водопровода менее 100 мм.	п.2.1.57. Правил устройства электроустановок, шестое издание.	15.10.2018
10	В здании корпуса №3 в щите освещения, установленного у методического кабинета, отсутствует защитная крышка, предусмотренная заводом изготовителем, токоведущие части не ограждены от случайных прикосновений.	п.1.1.20 Правил устройства электроустановок, седьмое издание. п.2.2.4. ПТЭЭП	30.05.2018
11	В здании корпуса №2 на кухне расстояние от щита управления кипятильника до трубы водопровода менее 1 м.	п.1.1.20 , п.7.1.28 Правил устройства электроустановок, седьмое издание.	15.10.2018
12	На лицевой стороне распределительных щитов, щитов освещения частично отсутствуют надписи с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	п.2.12.5. ПТЭЭП	15.10.2018
13	На распределительных щитах, щитах освещения с внутренней стороны на дверцах отсутствуют однолинейные схемы.	п.2.12.5. ПТЭЭП	15.10.2018
14	На дверцах распределительных щитов (РЩ), рубильников, щитов освещения частично отсутствуют предупреждающие знаки по электробезопасности, нет надписей с указанием тока плавких вставок предохранителей и номинального тока расцепителей автоматических выключателей.	п.2.2.20, п.2.12.5 ПТЭЭП	15.10.2018

Выводы: Установленные нарушения в вопросах организации безопасной эксплуатации электроустановок, поддержания их в работоспособном состоянии, являются следствием несоблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативно-правовых актов.

Принятые меры:

1. Результаты обследования обсуждены с руководством учреждения, разъяснены меры административной ответственности должностных и юридических лиц за невыполнение в установленный срок предписания, выданного органом государственного контроля (надзора).
2. По результатам проверки составлен протокол по статье 9.11. КоАП РФ на юридическое лицо

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении каждого пункта предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области Ибрагимову Нурзаде Махсумьяновичу по адресу: 612920, Кировская обл. г. Малмыж, ул. К.Маркса, д. 88, факс 2-12-17.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими
сооружениями по Кировской области




Н.М. Ибрагимов

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Первый экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

МКДОУ детский сад
«Калинка» пгт Красная Поляна
Вятскополянского района Кировской области



Миронова Е.М.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

«25» мая 2018 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)